

## Exploitatievoorschriften Anaerobe zuivering

### ST septiktank

#### **In bedrijf nemen**

Voor de ingebruikname van de septische put en na iedere ruiming moet de septische put gevuld worden met zuiver water tot aan de overloop.

#### **Onderhoud & inspectie**

Vermijdt verstoppingen in toe- en aanvoer. Niet biologische afbreekbare detergenten, antibiotica en andere toxische stoffen worden best niet ingebracht. In de septische put bevinden zich bezinkbare en drijvende bestanddelen. De vaste delen zullen bezinken, vormen slib en worden gedeeltelijk biologisch afgebroken. De drijvende delen zoals vetten, detergenten of zeep ondergaan weinig of geen microbiële werking. Het afbraakproces in de vaste slibvang onderaan in de tank komen zeer traag op gang en slechts na 4-5 jaar wordt het biologisch evenwicht bereikt. Vandaar dat na slibruiming van deze laag 20 % slib in de tank moet achtergelaten worden om de heropstart en een goed resultaat te bevorderen. De frequentie van ruiming is afhankelijk van de temperatuur, het gebruik, doch minstens 1 x per jaar. De septische put heeft meestal de temperatuur van de bodem 14 °C - 15 °C. Hoe lager de temperatuur, hoe frequenter de ruiming zal moeten plaats vinden.

#### **meer info :**

ecobeton water technologies n.v.  
Hasseltsesteenweg 119, B-3800 Sint-Truiden  
tel.: +32 (0)11 68 00 92 -fax: +32 (0)11 68 39 32  
info@ecobeton.be - www.ecobeton.be